

Результаты замера нагрузки за день контрольных замеров

19.06.2024 г.

№ п/п	Станция	Присоединение	4				10				13				21			
			P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ
1	ТЭЦ-3	от С-1	10,3	7,5	1128,0	6,3	11,9	6,9	1244,0	6,3	12,0	6,8	1269,0	6,3	11,6	7,3	1212,0	6,3
		от С-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ТЭЦ-4	Сумма от С-1, С-2	10,3	7,5	1128,0	0,0	11,9	6,9	1244,0	0,0	12,0	6,8	1269,0	0,0	11,6	7,3	1212,0	0,0
		от С-9	13,7	7,2	1417,0	6,2	14,5	7,0	1476,0	6,2	14,3	7,1	1502,0	6,2	13,2	7,1	1348,0	6,2
		от С-10	11,9	7,4	1276,0	6,3	12,0	7,3	1275,0	6,3	12,1	7,3	1290,0	6,3	12,5	7,5	1343,0	6,3
3	Фидера	Сумма от С-9, С-10	25,7	14,6	2693,0	0,0	26,4	14,3	2751,0	0,0	26,4	14,4	2792,0	0,0	25,8	14,6	2691,0	0,0
		43Ш	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		46Ш	1,4	2,0	231,0	6,16	1,6	2,0	245,0	6,11	1,6	2,0	244,0	6,11	1,7	2,0	245,0	6,15
		47Ш	1,0	0,7	115,0	6,2	1,3	0,8	140,0	6,16	1,3	0,8	143,0	6,16	1,3	0,8	141,0	6,20
		48Ш	3,6	0,0	413	6,25	4,1	0,0	485	6,18	3,7	0,0	430	6,19	3,7	0,0	420	6,22
		62Ш	0,0	0,0	0,0	6,23	0,0	0,0	0,0	6,21	0,0	0,0	0,0	6,21	0,0	0,0	0,0	6,23
		64Ш	0,0	0,0	0,0	6,21	0,0	0,0	0,0	6,14	0,0	0,0	0,0	6,14	0,0	0,0	0,0	6,21
		66Ш	0,3	0,2	34,0	6,2	0,3	0,2	41,0	6,16	0,3	0,3	41,0	6,15	0,3	0,2	35,0	6,20
	Сумма	73Ш	2,0	2,0	261,0	6,16	2,2	2,0	277,0	6,08	2,1	2,0	275,0	6,07	2,2	2,0	277,0	6,12
		75Ш	0,0	0,0	0,0	6,28	0,0	0,0	0,0	6,25	0,0	0,0	0,0	6,25	0,0	0,0	0,0	6,27
		76Ш	1,7	0,0	216,0	6,23	1,7	0,0	235,0	6,16	2,2	0,0	303,0	6,14	2,3	0,0	300,0	6,18
		77Ш	0,5	0,5	61,0	6,3	0,5	0,4	55,0	6,18	0,4	0,4	59,0	6,17	0,5	0,4	56,0	6,22
Всего:			46,38	27,5	5152		50,01	26,6	5473		50,20	26,6	5556		49,18	27,5	5377	

И.О. главного энергетика

И.А. Алмазин

И.О. начальника электроцеха

А.О. Котов

/Директор Вера Ивановна
697-810

Результаты контрольных замеров СК-1, СК-2

19.06.2024 г.

Станция	Присоединение	4				10				13				21			
		P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	I, А	U, кВ
СК-1	1Т	10.3	7.5	1128.0	6.3	11.9	6.9	1244.0	6.3	12.0	6.8	1269.0	6.3	11.6	7.3	1212.0	6.3
	2Т	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Сумма 1Т, 2Т	10.3	7.5	1128		11.9	6.9	1244		12.0	6.8	1269		11.6	7.3	1212	
СК-2	1Т	13.7	7.2	1417.0	6.2	14.5	7.0	1476.0	6.2	14.3	7.1	1502.0	6.2	13.2	7.1	1348.0	6.2
	2Т	11.9	7.4	1276.0	6.3	12.0	7.3	1275.0	6.3	12.1	7.3	1290.0	6.3	12.5	7.5	1343.0	6.3
	Сумма 1Т, 2Т	25.7	14.6	2693		26.4	14.3	2751		26.4	14.4	2792		25.8	14.6	2691	

И.о. главного энергетика

И.о. начальника электроцеха




П.А. Алгазин

А.О. Котов

АО "Омский каучук"

(наименование предприятия)

по

ГПП-1

(объект)

ная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной

активной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров

19.06.2024 г.

№ п.п.	Часы	Диспетчерские наименование питающих линий (Вводов трансформаторов)							
		Т-1 (С-9)				Т-2 (С-1)			
		Р (МВт)	Q (МВар)	I (А)	U (кВ)	Р (МВт)	Q (МВар)	I (А)	U (кВ)
1	03.00-04.00	16,276	7,088	1630	6,22	10,681	7,384	1142	6,28
2	04.00-05.00	16,128	7,114	1590	6,22	10,724	7,546	1160	6,28
3	05.00-06.00	14,270	7,394	1435	6,23	10,429	7,553	1133	6,29
4	06.00-07.00	13,720	7,240	1417	6,24	10,303	7,463	1128	6,295
5	07.00-08.00	13,756	7,204	1450	6,24	10,649	7,402	1140	6,31
6	08.00-09.00	14,155	7,078	1465	6,225	11,246	7,067	1170	6,295
7	09.00-10.00	14,576	7,103	1453	6,21	11,516	6,826	1209	6,285
8	10.00-11.00	14,548	7,020	1470	6,195	11,545	6,772	1250	6,27
9	11.00-12.00	14,479	6,944	1460	6,165	11,754	6,818	1260	6,25
10	12.00-13.00	14,450	7,042	1476	6,17	11,902	6,880	1244	6,25
11	13.00-14.00	14,332	7,045	1463	6,19	12,240	6,829	1235	6,265
12	14.00-15.00	14,396	7,106	1485	6,18	12,161	6,800	1248	6,25
13	15.00-16.00	14,335	7,060	1502	6,18	12,024	6,764	1269	6,265
14	16.00-17.00	14,130	7,045	1455	6,18	11,858	6,818	1219	6,25
15	17.00-18.00	13,903	7,117	1441	6,185	11,898	6,876	1252	6,26
16	18.00-19.00	13,928	7,121	1477	6,185	11,884	6,926	1220	6,265
17	19.00-20.00	13,428	7,002	1420	6,20	11,563	6,916	1203	6,27
18	20.00-21.00	12,838	6,826	1359	6,205	11,347	6,984	1183	6,275
19	21.00-22.00	12,982	6,962	1353	6,22	11,462	7,106	1195	6,29
20	22.00-23.00	13,108	7,060	1355	6,22	11,624	7,232	1197	6,29
21	23.00-24.00	13,230	7,096	1348	6,22	11,578	7,333	1212	6,29
22	24.00-01.00	13,010	6,973	1338	6,23	11,462	7,420	1210	6,295
23	01.00-02.00	13,086	7,042	1313	6,23	11,146	7,362	1214	6,30
24	02.00-03.00	13,043	7,034	1304	6,23	11,167	7,308	1214	6,30
25	Суточный расход эл.энергии (кВт*ч)	336106,8	169714,8			274165	170384,4		
Положение ступеней РПН		2				3			

* Переключение ступеней производится оперативным персоналом эл.цеха.

И.о. главного энергетика

И.о. начальника электроцеха

Дербуш Вера Ивановна
697-810

П.А. Алгазин

А.О. Котов

по ГПП-2
(объект)

19.06.2024 г.

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день
контрольных замеров

№ п.п.	Часы	Диспетчерские наименования питающих линий (Вводов трансформаторов)					
		2В-I (С-2)			3В-I (С-2)		
		P (МВт)	Q (МВар)	I (А)	U (кВ)	P (МВт)	Q (МВар)
1	03.00-04.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
2	04.00-05.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
3	05.00-06.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
4	06.00-07.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
5	07.00-08.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
6	08.00-09.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
7	09.00-10.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
8	10.00-11.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
9	11.00-12.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
10	12.00-13.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
11	13.00-14.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
12	14.00-15.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
13	15.00-16.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
14	16.00-17.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
15	17.00-18.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
16	18.00-19.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
17	19.00-20.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
18	20.00-21.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
19	21.00-22.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
20	22.00-23.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
21	23.00-24.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
22	24.00-01.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
23	01.00-02.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
24	02.00-03.00	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
25	Сум.расход эл.эн. (МВт*ч)	0	0			0	0
Положение ступеней РПН		11					
		10					
		92381,4	93664,8			203314	84893,4

* Переключение ступеней производится оперативным персоналом эл.цеха.

И.о. главного энергетика

И.о. начальника электроцеха

Дербуш Вера Ивановна

697-810

П.А. Алгазин

А.О. Котов

Сводная ведомость

результатов замера активной и реактивной мощности

19.06.2024 г.

№ п/п	Часы	Величина активной мощности (кВт)	Величина реактивной мощности (квар)
1	03.00-04.00	39915,1	18328,5
2	04.00-05.00	39318,3	18388,4
3	05.00-06.00	37298,8	18784,1
4	06.00-07.00	36572,3	18475,6
5	07.00-08.00	36620,9	18162,4
6	08.00-09.00	37571,9	17360,9
7	09.00-10.00	38107,2	17171,9
8	10.00-11.00	38213,4	16970,8
9	11.00-12.00	38320,9	16839,9
10	12.00-13.00	38619,8	17194,9
11	13.00-14.00	38759,8	16986,0
12	14.00-15.00	38658,9	16916,2
13	15.00-16.00	38698,2	16902,5
14	16.00-17.00	38697,6	16921,1
15	17.00-18.00	38621,3	17373,0
16	18.00-19.00	38541,2	17441,5
17	19.00-20.00	38567,0	17554,8
18	20.00-21.00	38517,6	17680,9
19	21.00-22.00	38641,9	17879,4
20	22.00-23.00	38653,3	18094,5
21	23.00-24.00	38538,4	18174,2
22	00.00-01.00	38374,0	18244,0
23	01.00-02.00	38605,8	18420,1
24	02.00-03.00	38600,2	18300,5
25	Суточный расход	921034	424566

И.О. главного энергетика

Данил

П.А. Алтазин

Котов Андрей Олегович
697-605

(наименование предприятия)

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности за день контрольных замеров

19.06.2024 г.

Часы	ТЭЦ-3		ГТПП-1		ГТПП-2		Суммарная нагрузка		Сум.нагрузка сторонних потребителей		Собственная суммарная нагрузка	
	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)
03.00-04.00	10,789	5,416	26,957	14,472	12,175	7,654	49,921	27,542	10,005	9,213	39,915	18,328
04.00-05.00	10,712	5,401	26,852	14,659	11,961	7,443	49,525	27,503	10,207	9,115	39,318	18,388
05.00-06.00	10,641	5,384	24,700	14,947	11,921	7,405	47,262	27,736	9,963	8,952	37,299	18,784
06.00-07.00	10,412	5,373	24,023	14,702	11,945	7,398	46,380	27,474	9,808	8,998	36,572	18,476
07.00-08.00	10,375	5,376	24,404	14,605	11,974	7,367	46,753	27,349	10,132	9,186	36,621	18,162
08.00-09.00	10,912	5,442	25,402	14,144	11,992	7,349	48,306	26,936	10,734	9,575	37,572	17,361
09.00-10.00	11,198	5,464	26,093	13,928	12,150	7,326	49,441	26,719	11,334	9,547	38,107	17,172
10.00-11.00	11,186	5,452	26,093	13,792	12,271	7,348	49,549	26,591	11,336	9,620	38,213	16,971
11.00-12.00	11,491	5,442	26,233	13,763	12,080	7,263	49,804	26,468	11,483	9,628	38,321	16,840
12.00-13.00	11,676	5,430	26,352	13,921	11,981	7,267	50,008	26,618	11,389	9,423	38,620	17,195
13.00-14.00	11,740	5,451	26,572	13,874	12,209	7,434	50,521	26,759	11,761	9,773	38,760	16,986
14.00-15.00	11,782	5,452	26,557	13,907	12,130	7,366	50,470	26,724	11,811	9,808	38,659	16,916
15.00-16.00	11,785	5,449	26,359	13,824	12,056	7,319	50,201	26,592	11,502	9,689	38,698	16,902
16.00-17.00	11,875	5,228	25,988	13,864	12,634	7,423	50,498	26,515	11,800	9,594	38,698	16,921
17.00-18.00	11,802	5,456	25,801	13,993	12,663	7,436	50,266	26,885	11,645	9,512	38,621	17,373
18.00-19.00	11,811	5,476	25,812	14,047	12,649	7,454	50,272	26,977	11,730	9,535	38,541	17,442
19.00-20.00	11,812	5,482	24,991	13,918	12,589	7,461	49,392	26,860	10,825	9,305	38,567	17,555
20.00-21.00	11,843	5,486	24,185	13,810	12,575	7,490	48,602	26,786	10,085	9,105	38,518	17,681
21.00-22.00	11,835	5,504	24,444	14,069	12,622	7,553	48,901	27,125	10,259	9,246	38,642	17,879
22.00-23.00	11,837	5,527	24,732	14,292	12,609	7,555	49,178	27,373	10,524	9,279	38,653	18,094
23.00-24.00	11,836	5,538	24,808	14,429	12,537	7,526	49,180	27,493	10,642	9,319	38,538	18,174
24.00-01.00	11,790	5,552	24,473	14,393	12,578	7,529	48,841	27,474	10,467	9,230	38,374	18,244
01.00-02.00	11,761	5,542	24,232	14,404	12,710	7,600	48,702	27,545	10,097	9,125	38,606	18,420
02.00-03.00	11,754	5,527	24,21	14,3424	12,685	7,594	48,649	27,463	10,049	9,163	38,600	18,300
Сут.расход эл.эн. (кВт*ч, квар*ч)	274654	130850	610272	340099	295695	178558	1180621	649507	259587	224941	921034	424566

И.О. главного энергетика

П.А. Алгазин

И.О. начальника электроцеха

А.О. Котов

Дербош Вера Ивановна

697-810



Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности за день контрольных замеров 19.06.2024 г.

Часы	ТЭЦ-3		ГТПП-1		ГТПП-2		ТЭС		Суммарная нагрузка		Сум. нагрузка стор. потребителей		Собственная суммарная нагрузка	
	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)	P (МВт)	Q (МВар)
03.00-04.00	10,7885	5,4163	26,9568	14,472	12,1752	7,654	10,04	7,82	59,961	35,362	10,005	9,2135	49,951	26,1485
04.00-05.00	10,7117	5,4010	26,8524	14,6592	11,961	7,443	10,43	7,63	59,955	35,133	10,207	9,1148	49,7483	26,0184
05.00-06.00	10,6407	5,3837	24,6996	14,9472	11,9214	7,405	10,02	7,58	57,282	35,316	9,963	8,9520	47,3188	26,3641
06.00-07.00	10,4122	5,3731	24,0228	14,7024	11,9448	7,398	10,13	5,92	56,510	33,394	9,808	8,9980	46,7023	24,3956
07.00-08.00	10,3748	5,3760	24,4044	14,6052	11,9736	7,367	10,43	6,49	57,183	33,839	10,132	9,1862	47,0509	24,6524
08.00-09.00	10,9124	5,4423	25,4016	14,1444	11,9916	7,349	10,41	6,72	58,716	33,656	10,734	9,5751	47,9819	24,0809
09.00-10.00	11,1984	5,4643	26,0928	13,9284	12,15	7,326	10,27	7,75	59,711	34,469	11,334	9,5468	48,3772	24,9219
10.00-11.00	11,1860	5,4519	26,0928	13,7916	12,2706	7,348	9,72	8,17	59,269	34,761	11,336	9,6203	47,9334	25,1408
11.00-12.00	11,4912	5,4423	26,2332	13,7628	12,0798	7,263	9,68	8,33	59,484	34,798	11,483	9,6282	48,0009	25,1699
12.00-13.00	11,6756	5,4298	26,332	13,9212	11,9808	7,267	9,61	8,04	59,618	34,658	11,389	9,4226	48,2298	25,2349
13.00-14.00	11,7399	5,4509	26,5716	13,8744	12,2094	7,434	9,42	8,10	59,941	34,859	11,761	9,7733	48,1798	25,0860
14.00-15.00	11,7821	5,4519	26,5572	13,9068	12,1302	7,366	9,51	8,38	59,980	35,104	11,811	9,8080	48,1689	25,2962
15.00-16.00	11,7850	5,4490	26,3592	13,824	12,056	7,319	9,72	8,02	59,921	34,612	11,502	9,6893	48,4182	24,9225
16.00-17.00	11,8752	5,2282	25,9884	13,8636	12,6342	7,423	9,62	8,19	60,118	34,705	11,800	9,5938	48,3176	25,1111
17.00-18.00	11,8023	5,4557	25,8012	13,9932	12,663	7,436	9,60	8,04	59,866	34,925	11,645	9,5117	48,2213	25,4130
18.00-19.00	11,8109	5,4759	25,812	14,0472	12,6486	7,454	9,53	7,98	59,802	34,957	11,730	9,5353	48,0712	25,4215
19.00-20.00	11,8119	5,4816	24,9912	13,9176	12,5892	7,461	9,41	7,76	58,802	34,620	10,825	9,3054	47,9770	25,3148
20.00-21.00	11,8426	5,4864	24,1848	13,8096	12,5748	7,490	9,44	7,05	58,042	33,836	10,085	9,1049	47,9576	24,7309
21.00-22.00	11,8349	5,5037	24,444	14,0688	12,6216	7,553	9,52	6,96	58,421	34,085	10,259	9,2459	48,1619	24,8394
22.00-23.00	11,8368	5,5268	24,732	14,292	12,609	7,555	9,68	6,72	58,858	34,093	10,524	9,2789	48,3333	24,8145
23.00-24.00	11,8359	5,5383	24,8076	14,4288	12,537	7,526	9,42	6,93	58,600	34,423	10,642	9,3187	47,9584	25,1042
24.00-01.00	11,7898	5,5517	24,4728	14,3928	12,5784	7,529	9,60	6,69	58,441	34,164	10,467	9,2299	47,9740	24,9340
01.00-02.00	11,7610	5,5421	24,2316	14,4036	12,7098	7,600	9,38	6,42	58,082	33,965	10,097	9,1253	47,9858	24,8401
02.00-03.00	11,7543	5,5268	24,21	14,3424	12,6846	7,594	9,56	6,46	58,209	33,923	10,049	9,1629	48,1602	24,7605
Сут.-расход эл.эн. (кВт*ч., квар*ч)	274654	130850	610272	340099	295695	178558	234150	178150	1414771	827657	259587	224941	1155184	602716

И.О. главного энергетика



П.А. Алгазин

И.О. начальника электроцеха



А.О. Котов

(наименование предприятия)

по ГПП-1, ГПП-2

объём
кВт

Результаты контрольных замеров АЧР за день контрольных замеров 19.06.2024 г.

Место устано вки	Подключ аеые фидера	АЧР I		Объём АЧР																									
		№ очереди	Уставки	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	
				по частоте, Гц	по времени, сек.	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт
СК-1, СК-2	50% нагрузки ПС	V-X	47,5	0,2- 0,3	28,88	28,98	29,30	25,66	26,27	27,51	28,52	28,86	28,99	28,12	28,67	28,23	27,88	28,32	28,24	28,18	27,47	27,29	27,19	27,33	27,61	27,24	27,27	27,00	27,23

И.О. главного энергетика П.А. Алгазин

И.О. начальника электроцеха А.О. Котов

Огнев Дмитрий Александрович
697-564

Величина нагрузки, входящей в график

временного отключения потребления электрической мощности

за каждый час суток контрольного замера (с 03:00час 19 июня 2024 г г по 03:00час 20 июня 2024 г)

19.06.2024 г.

Часы	Нагрузка энерго- системы	Мощность на контрольный час, МВт										Кэф. наполн., %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3-00	49,92					6,30	12,00	15,45	15,45	15,45	15,45	
4-00	49,53					6,30	12,00	15,31	15,31	15,31	15,31	
5-00	47,26					6,30	12,00	15,29	15,29	15,29	15,29	
6-00	46,38					6,30	12,00	15,09	15,09	15,09	15,09	
7-00	46,75					6,30	12,00	15,12	15,12	15,12	15,12	
8-00	48,31					6,30	12,00	15,85	15,85	15,85	15,85	
9-00	49,44					6,30	12,00	16,56	16,56	16,56	16,56	
10-00	49,55					6,30	12,00	16,49	16,49	16,49	16,49	
11-00	49,80					6,30	12,00	16,77	16,77	16,77	16,77	
12-00	50,01					6,30	12,00	16,50	16,50	16,50	16,50	
13-00	50,52					6,30	12,00	16,94	16,94	16,94	16,94	
14-00	50,47					6,30	12,00	16,87	16,87	16,87	16,87	
15-00	50,20					6,30	12,00	16,68	16,68	16,68	16,68	
16-00	50,50					6,30	12,00	16,93	16,93	16,93	16,93	
17-00	50,27					6,30	12,00	16,85	16,85	16,85	16,85	
18-00	50,27					6,30	12,00	16,88	16,88	16,88	16,88	
19-00	49,39					6,30	12,00	16,09	16,09	16,09	16,09	
20-00	48,60					6,30	12,00	15,49	15,49	15,49	15,49	
21-00	48,90					6,30	12,00	15,52	15,52	15,52	15,52	
22-00	49,18					6,30	12,00	15,73	15,73	15,73	15,73	
23-00	49,18					6,30	12,00	15,80	15,80	15,80	15,80	
24-00	48,84					6,30	12,00	15,71	15,71	15,71	15,71	
01-00	48,70					6,30	12,00	15,54	15,54	15,54	15,54	
02-00	48,65					6,30	12,00	15,03	15,03	15,03	15,03	
03-00	48,26					6,30	12,00	252,36	252,36	252,36	252,36	
Суточное потребление эл.эн. (тыс.кВт.ч)	1178,960	0	0	0	0	151200	288000	621,43	621,43	621,43	621,430	

И.о. главного энергетика

И.о. начальника электроцеха

Дербуш Вера Ивановна
697-810

П.А. Алгазин

А.О. Котов

АО "Омский каучук"

Нагрузка и суточное потребление по фидерам, входящим в Графики ограничения
и временного отключение электрической энергии (мощности)
за характерные часы замера 19.06.2024 г.

Часы	Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-00						8,980	8,980	8,980	8,980	15,310
10-00						10,164	10,164	10,164	10,164	16,494
13-00						10,609	10,609	10,609	10,609	16,939
21-00						9,194	9,194	9,194	9,194	15,524

И.о. главного энергетика

И.о. начальника электроцеха



П.А. Алгазин

А.О. Котов

АО "Омский каучук"

Нагрузка и суточное потребление по фидерам, входящим в Графики ограничения
и временного отключение электрической энергии (мощности)
за день контрольного замера: 19.06.2024 г.

Часы	Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-00						9,120	9,120	9,120	9,120	15,450
4-00						8,980	8,980	8,980	8,980	15,310
5-00						8,958	8,958	8,958	8,958	15,288
6-00						8,759	8,759	8,759	8,759	15,089
7-00						8,790	8,790	8,790	8,790	15,120
8-00						9,522	9,522	9,522	9,522	15,852
9-00						10,233	10,233	10,233	10,233	16,563
10-00						10,164	10,164	10,164	10,164	16,494
11-00						10,441	10,441	10,441	10,441	16,771
12-00						10,173	10,173	10,173	10,173	16,503
13-00						10,609	10,609	10,609	10,609	16,939
14-00						10,541	10,541	10,541	10,541	16,871
15-00						10,354	10,354	10,354	10,354	16,684
16-00						10,604	10,604	10,604	10,604	16,934
17-00						10,524	10,524	10,524	10,524	16,854
18-00						10,550	10,550	10,550	10,550	16,880
19-00						9,763	9,763	9,763	9,763	16,093
20-00						9,161	9,161	9,161	9,161	15,491
21-00						9,194	9,194	9,194	9,194	15,524
22-00						9,396	9,396	9,396	9,396	15,726
23-00						9,467	9,467	9,467	9,467	15,797
24-00						9,384	9,384	9,384	9,384	15,714
01-00						9,212	9,212	9,212	9,212	15,542
02-00						8,699	8,699	8,699	8,699	15,029
Пропуск электроэнергии за сутки по фидерам включенным в графики (тыс.кВт.ч.)						223,477	223,477	223,477	223,477	369,067

И.о. главного энергетика

И.о. начальника электроцеха

П.А. Алгазин

А.О. Котов